

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Отделение по Ленинскому району г.Барнаула территориального отдела**  
**надзорной деятельности и профилактической работы № 1**  
**656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 221, тел. 40-21-33, факс 40-20-79,**  
**E-mail: pch-4altkr@mail.ru**

Предписание № 132/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №107»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 132 от «17» мая 2018 г. начальника ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 23.05.2018 13:00:00-14:00:00 31.05.2018 10:00:00-11:00:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №107», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Барнаул, ул. Шукшина, 30.

проверку проводил(а):

Язев Станислав Викторович - инспектор отделения по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Директор Малько Галина Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Двери, отделяющие лестничную клетку на третьем этаже здания, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	п. 6.18, СНиП 21-01-97*, принятые постановлением Министроя России от 13.02.97 г. № 18-7	01.09.2019	
2	На объекте защиты огнетушители расположены не на видных местах вдали от выходов из помещений (с этажа здания) и не на высоте не более 1,5 метра. (кронштейны).	п. 480, Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390	01.09.2019	
3	Этажи здания учебного заведения (секции коридора, выделенные в отсек здания) не укомплектованы первичными средствами пожаротушения - огнетушителями, до норм положенности.	п. 70, Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390	01.09.2019	
4	На объекте защиты допущена эксплуатация дверей эвакуационных выходов (двери, установленные на выходе из лестничной клетки здания, наружу) не оборудованы запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа.	п. 35, Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390	01.09.2019	
5	На выходе из лестничной клетки в тамбур, где расположен эвакуационный выход на первом этаже	подп. б, п. 36, Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановле-	01.09.2019	



	здания школы, в полу допускается перепад высот, препятствующий свободной эвакуации людей.	нием Правительства РФ от 25.04.2012 N 390; п. 6.28, СНиП 21-01-97*, принятые постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7		
6	Ширина дверей из лестничной клетки на первом этаже здания, где в полу имеется перепады высот, выполнена менее 1,2 метра.	п. 6.16, СНиП 21-01-97*, принятые постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7	01.09.2019	
7	Учебные классы, где осуществляются учебные производственные процессы, не отделены от коридоров школы противопожарными дверьми второго типа.	таблица 2, п. 5.14, 7.4, СНиП 21-01-97*, принятые постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7	01.09.2019	
8	На объекте защиты не обеспечено свободное открывание дверей (блокировка дверей) из лестничной клетки на первом этаже. (прибита фанера на гвозди).	подп. б, п. 36, Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390	01.09.2019	
9	Декоративная отделка перил в лестничной клетке здания школы выполнена из сгораемых материалов (листы ДСП).	п. 6.25, СНиП 21-01-97*, принятые постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7	01.09.2019	
10	Пристроенный к зданию школы навес, выполнен из сгораемых материалов. (выход из спортивного зала).	п. 1.14, СНиП 2.08.02-89*, утв. постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 78	01.09.2019	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Язев Станислав Викторович - инспектор отделения по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС

России по Алтайскому краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«31» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

«31» мая 2018 г.

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912)985547), ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)